



Załącznik nr 1 do ogłoszenia na zakup wraz z montażem naziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody.

Formularz specyfikacji zbiornika retencyjnego – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1.	Zbiornik fabrycznie nowy, wykonany w postaci ocynkowanego stalowego walca.			
2.	Szczelną membranę z tworzywa sztucznego stanowiącą właściwy zasobnik wody.			
3.	Pojemność od 330-380 m ³ .			
4.	średnica zbiornika około 12 m.			
5.	Głębokość do 4m.			
6.	Powierzchnia zabudowy około 100m ² .			
7.	Montaż zbiornika na podwalinie z betonowych bloczków budowlanych ułożonych na warstwie piasku (standardowe bloczki fundamentowe lub bloczki typu BIN, lub rozwiązania równoważne lub płyta betonowa – należy określić w kolumnie „uwagi”).			
8.	Po stronie Sprzedającego/wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia/uzyskanie niezbędnych pozwoleń/zgód wymaganych przepisami prawa do postawienia naziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody o pojemności od 330-380 m ³ – należy określić w kolumnie „uwagi”.			
9.	Zbiornik wyposażony w króćce o średnicy 4 cale do napełniania, przelewowy i do poboru wody.			
10.	Dach ochronny, którym przykrywa się zbiornik.			
11.	Zakotwienie zbiornika zabezpieczające go przed działaniem silnego wiatru itp.			
12.	Instrukcja Obsługi, Certyfikat, Książka gwarancyjna.			
13.	Gwarancja na wszystkie elementy zbiornika min. 24 miesiące.			
14.	Czas reakcji serwisu do 2 dni od zgłoszenia.			

15.	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego po stronie Sprzedającego/wykonawcy.			
-----	--	--	--	--