



Załącznik 2

Specyfikacja na zakup wraz z montażem naziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody:

1. Zbiornik fabrycznie nowy, wykonany w postaci ocynkowanego stalowego walca.
2. Szczelna membrana z tworzywa sztucznego stanowiąca właściwy zasobnik wody.
3. Pojemność od 330-380 m³.
4. Średnica zbiornika około 12 m.
5. Głębokość do 4m.
6. Powierzchnia zabudowy około 100m².
7. Montaż zbiornika na podwalinie z betonowych bloczków budowlanych ułożonych na warstwie piasku (standardowe bloczki fundamentowe lub bloczki typu BIN, lub rozwiązania równoważne lub płyta betonowa).
8. Po stronie Sprzedającego/wykonawcy leży dokonanie zgłoszenia/uzyskanie niezbędnych pozwoleń/zgód wymaganych przepisami prawa do postawienia naziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody o pojemności od 330-380 m³.
9. Zbiornik wyposażony w króćce o średnicy 4 cale do napełniania, przelewowy i do poboru wody.
10. Dach ochronny, którym przykrywa się zbiornik.
11. Zakotwienie zbiornika zabezpieczające go przed działaniem silnego wiatru itp.
12. Instrukcja Obsługi, Certyfikaty, Książka gwarancyjna.
13. Gwarancja na wszystkie elementy zbiornika min. 24 miesiące.
14. Czas reakcji serwisu do 2 dni od zgłoszenia.
15. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego po stronie Sprzedającego/wykonawcy.